

GN.6630.140.2017.V

# ODPIS P R O T O K Ó Ł

## z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520, z późn. zm.),

w dniu 30.03.2017r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a  
Na spotkaniu o godz. 13<sup>30</sup> w pokoju nr 66, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła: Irena Stenka – Inspektor w Wydziale  
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,  
działając z upoważnienia Nr 64/2016 wydanego przez Starostę Sławieńskiego  
I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GN.6630.140.2017.V
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieć oświetlenia ulicznego
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	obręb Pieńkowo, gm. Postomino dz. nr 657, 605, 557, 52
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Biuro Inżynierskie Anna Gontarz- Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13 80-299 Gdańsk


## II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi zlecenia	Podpis uczestników narady
1. Wójt Gminy Postomino Postomino 30, 76-113 Postomino  Adam Franczak (plan zagospodarowania przestrzennego drogi)	<i>Uzgodniono pozytywnie, bez uwag</i>	KIEROWNIK REFERATU Planowania Przestrzennego i Lawestycji <i>Adam Franczak</i> Za zgodność z oryginałem mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska <i>AG</i> WEASCICIEL

*Sławno, dnia 30.03.2017r.*

Z up. STAROSTY

*Irena Stenka*  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki

<p>2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.</p> <p>Paweł Sadowski Adam Szczęch (wodociągi-kanalizacja)</p>	<p>Wniosek o przyłączenie sieci na budowę ulicy ze względu na zaistnienie nowych sufity. odwzrost 10 kV. Stano 30.03.2017.</p>	<p>GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o. 76-113 Postomino, Postomino 94 tel./fax 59 810 92 52 NIP 499 064 74 92, REGON 321312432 Sąd Rejonowy w Koszalinie 000044564 Kapitał zakładowy 2.460.000,00 PLN</p> <p>Kierownik Działu WIK mgr inż. Tadeusz Paweł Sadowski</p>
<p>3. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz Al. Wyzwolenia 70 /p. 334, 71-510 Szczecin</p> <p>Marek Petin</p>	<p>po zapoznaniu się z projektem Pan Marek Petin przesłał załącznik do protokołu. 30.03.2017</p>	<p>Z up. STAROSTY Irena Stenka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>
<p>Martifer Renewables O&amp;M ul. Kurniki 4 3A-156 Krallów Marcin Kaczmarek</p>	<p>Otrzymałem informację o przedłożeniu projektu sieci wzdłuż ulicy i ułożeniu w miejscu przedłożenia która korzysta z sieci MDU. Wzrostem w sprawie celem informacji bez awaryjności sieci</p>	<p>10.04.2017 Kaczmarek Warunki przyłączenia dostarczony w sprawie sieci</p>
<p>4. ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku Rejon Dystrybucji Energetycznej</p> <p>Łukasz Rutkowski Andrzej Krzaczkowski</p>	<p> UZGODNIENIE NR 164 Z DNIA 30.03.2017 Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE UWAGI: DOSTAWA ZAŁĄCZNIK 1 (wg załącznika) UWAGI NIE MA ZOBACZONO WG: - ZOBACZONO Z DNIA 30.03.2017 - ZAŁĄCZNIK DOST. UZGODNIENIA ODKRYCIEGO DOST. Z NG 540 BUKI 150W. KABEL 110K V techn. ds. Dokument. i Zarządzania (24.03.2017 NA PLACU)</p>	<p>Andrzej Krzaczkowski</p>
<p>5. ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. ul. Grottera 7 81-809 Sopot</p> <p>Sławomir Nejman Marcin Piwowarski</p>	<p>Uzasadnienie wniesy 30 MAR 2017</p>	<p>Kierownik Rejonowego Działu Zarządzania Usług Słupsk Sławomir Nejman</p>

<p>6. TAURON Ekoenergia sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2B 58-500 Jelenia Góra</p> <p>Krzysztof Markiewicz Dariusz Markiewicz Zbigniew Sasin</p>	<p>Po zapoznaniu się z projektem przedstawiciel właściciela sieci przesłał załącznik do protokołu 30.03.2017.</p>	<p>Z up. STAROSTY Irena Stenka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>
<p>7. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz- Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13 80-299 Gdańsk</p> <p>TOMASZ BAGIŃSKI KOORDYNATOR</p>	<p>PODTRZYMUJĘ WNIOSK 30-03-2017r. papn</p>	
<p>8. Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej Irena Stenka</p>	<p>Ze względu na zaistnienie nowej ilościowości - skrajnowej z kablem energetycznym 110kV wniesiono o przełożenie tematu na następny miesiąc 30.03.2017</p>	<p>Z up. STAROSTY Irena Stenka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>

STAROSTWO POWIATOWE  
W SŁAWNIE, 76-100  
ul. Sempolowskiej 2a  
tel. 810 49 04 do 08

Z up. STAROSTY  
Irena Stenka  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska  
WŁAŚCICIEL

STAROSTWO POWIATOWE  
W SŁAWNIE, 76-100  
ul. Sempolowskiej 2a  
tel. 810 49 04 do 08

Z up. STAROSTY  
Irena Stenka  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

# ODPIS

## PROTOKÓŁ

### z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520, z późn. zm.),

w dniu 10.04.2017r. w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a

Na spotkaniu o godz. 11<sup>15</sup> w pokoju nr 66, przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyła: Irena Stenka – Inspektor w Wydziale

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

działając z upoważnienia Nr 64/2016 wydanego przez Starostę Sławieńskiego

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	GN.6630.140.2017.V
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami, sieć oświetlenia ulicznego
Przebieg projektowanej sieci uzbrojenia terenu	obręb Pieńkowo, gm. Postomino dz. nr 657, 605, 557, 52
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Biuro Inżynierskie Anna Gontarz- Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13 80-299 Gdańsk

### II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imię i nazwisko uczestnika Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie	Stanowiska uczestników narady/ Uwagi/ Zlecenia	Podpis uczestników narady
1. Wójt Gminy Postomino Postomino 30, 76-113 Postomino  Adam Franczak (plan zagospodarowania przestrzennego drogi)	Uzgodniono pozytywnie bez uwag.	KIEROWNIK REFERATU Planowania Przestrzennego i Inwestycji <i>Adam Franczak</i>  Za zgodność z oryginałem mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska <i>AG</i> WŁAŚCICIEL
	Sławno, dnia 10.04.2017r.	

Z up. STAROSTY

Irena Stenka  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

<p>2. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Paweł Sadowski Adam Szczęch (wodociągi- kanalizacja)</p>	<p><i>Uzgodnienie</i> <i>złp pozytywnie</i></p> <p>GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o. 76-113 Postomino, Postomino 94 tel. / fax 59 810 92 52 NIP 499 064 74 92, REGON 321312432 KRS Sąd Rejonowy w Koszalinie 0000445645 Kapitał zakładowy 2.460.000.00 PLN</p> <p><i>Stawomir Nejman</i> <i>10.04.2017</i></p>	<p>Kierownik Wydziału WIK <i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i></p>
<p>3. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Usług Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz Al. Wyzwolenia 70 /p. 334, 71-510 Szczecin</p> <p>Marek Petin</p>	<p><i>zależny</i></p>	
<p>4. ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Słupsku Rejon Dystrybucji Energetycznej</p> <p>Lukasz Rutkowski Andrzej Krzaczkowski</p>	<p><b>Uzgodnienie</b> UZGODNIENIE NR <i>19/17</i> Z DNIA <i>10.04.2017</i> Uzgodnienie POZYTYWNE/NEGATYWNE <b>UWAGI</b> (wg załącznika)</p> <p><i>Zgodnie z uwagami z protokołu z N.K. z dnia 30.03.2017. A. Krenkowi</i></p>	<p>Kierownik Dział Dokumentacji Energetycznej <i>[Signature]</i> Lukasz Rutkowski</p>
<p>5. ENERGA OŚWIETLENIE sp. z o.o. ul. Grottgera 7 81-809 Sopot</p> <p>Sławomir Nejman Marcin Piwowarski</p>	<p><i>Uzgodnienie bez uwag</i></p> <p><i>10.04.2017</i></p>	<p>Kierownik Rejonowego Działu Realizacji Usług Słupski Sławomir Nejman</p>

<p>6. TAURON Ekoenergia sp. z o.o. ul. Obrońców Pokoju 2B 58-500 Jelenia Góra</p> <p>Krzysztof Markiewicz Dariusz Markiewicz Zbigniew Sasin</p>	<p><i>zależny</i></p>	
<p><i>diamentowe sp z o.o.</i> <i>03-802 WARSZAWA</i> <i>ul. Skaryszewska 4</i></p>	<p><i>po zapoznaniu się z projektem właściciel sieci 110kV przesłał zależny do protokołu</i></p>	<p><i>11.04.2017</i> <b>Z up. STAROSTY</b> <i>[Signature]</i></p>
<p>7. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz- Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13 80-299 Gdańsk</p>	<p>Nie stawit(a) się mimo skutecznego zawiadomienia</p>	<p><i>Irena Stenka</i> Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami</p>
<p>8. Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej</p> <p>Irena Stenka</p>	<p><i>Ze względu na przybycie na Marszałkowskiej osoby nieupoważnionej do dokonywania decyzji za właściciela sieci należało zacząć na warunku od wł. sieci aby dotrzeć do protokołu</i> <i>Protokołu samvera który zależny</i></p>	<p><i>[Signature]</i> <b>Z up. STAROSTY</b> <i>Irena Stenka</i> Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami <i>11.04.2017 r.</i></p>

STAROSTWO POWIATOWE  
W SŁAWNIE, 76-100  
ul. Sempolowskiej 2a  
t. 810 49 04 do 08

**Z up. STAROSTY**  
*[Signature]*  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska  
*[Signature]*  
WŁAŚCICIEL

STAROSTWO POWIATOWE  
W SŁAWNIE, 76-100  
ul. Sempolowskiej 2a  
t. 810 49 04 do 08

**Z up. STAROSTY**  
*[Signature]*  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

ORANGE POLSKA S.A.  
Hurt TP  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz  
Al. Wyzwolenia 70 p. 334  
71-510 Szczecin  
tel. 510 062 087

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR

140/2017

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

Marek Petin

tel. 510 062 087

Z up. STARCISTY

URZĘDNIK POWIATOWY

SEKCYJA WYMIARÓW

ul. Słowackiego 100

65-100 Bydgoszcz

LIVINGSTONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa  
KRS nr 369782

BSD

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r.

Livingstone Sp. z o.o.  
ul. Skaryszewska 7  
03 - 802 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Sławnie  
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i  
Gospodarki Nieruchomościami  
ul. Sempolowskiej 2 A  
76 - 100 Sławno

Nr sprawy: GN.6630.140.2017.V

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości  
Pieńkowo. Skrzyżowania z istniejącą linią 110 kV

Szanowni Państwo,

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Gombocz-Bagińska

WŁAŚCICIEL

Działając w imieniu Livingstone sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”), w nawiązaniu do Państwa e-maila z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie uzgodnienia skrzyżowań projektowanego rurociągu z naszą istniejącą podziemną linią kablową 110 kV relacji GPO Kanin → GPO Pieńkowo informujemy, iż Spółka uzgadnia pozytywnie zaprojektowane rozwiązania z zachowaniem następujących warunków:

Warunki techniczne skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanego rurociągu kanalizacyjnego z istniejącą linią 110 kV wraz ze światłowodem:

- 1) Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z kablem elektroenergetycznym 110 kV wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z normą PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004;
- 2) Roboty ziemne w rejonie skrzyżowania lub zbliżenia z kablem elektroenergetycznym 110 kV wykonać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Linia kablowa musi być

STAROSTWO POWIATOWE  
W SŁAWNIE, 76-100  
ul. Sempolowskiej 2a  
tel. 816 49 04 do 08

Z up. STAROSTY  
Irena Stępnik  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

wyłączona spod napięcia, a prace wykonywać pod nadzorem właściwych, energetycznych służb eksploatacji;

- 3) W miejscach skrzyżowania projektowanego rurociągu z kablem elektroenergetycznym 110 kV zachować odległość pionową minimum 50 cm + średnica rurociągu (odległość zewnętrznej ściany rurociągu od zewnętrznej powierzchni powłoki kabla) zgodnie z normą N-SEP-E-004;
- 4) W miejscach skrzyżowania lub zbliżenia projektowanego rurociągu z kablem elektroenergetycznym 110 kV zachować odległość poziomą minimum 50 cm + średnica rurociągu (odległość zewnętrznej ściany rurociągu od zewnętrznej powierzchni powłoki kabla) zgodnie z normą N-SEP-E-004;
- 5) Krzyżowaną linię 110 kV zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi (każdy kabel z osobna). Średnica rur zabezpieczających winna wynosić minimum 1,5-krotności zewnętrznej średnicy powłoki kabla 110 kV;
- 6) Rury zabezpieczające należy wypełnić płynną mieszanką bentonitu celem poprawy odprowadzenia ciepła wygenerowanego przez kabel;
- 7) Trasę kabla 110 kV oznakować folią koloru czerwonego (w przypadku zniszczenia istniejącego oznakowania) z zastrzeżeniami, że:
  - a) Folia winna znajdować się w wykopie nad kablem lub rurą w odległości nie mniejszej niż 25 cm i nie większej niż 35 cm;
  - b) Krawędzie folii winny wystawać minimum 5 cm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli lub rur osłonowych;
  - c) Grubość folii powinna wynosić minimum 0,3 mm;
  - d) Folia powinna być wykonana z tworzywa sztucznego, które w temperaturze 20-st. C ma wydłużenie przy zerwaniu co najmniej 200%;
- 9) Przed rozpoczęciem robót dokonać ręcznych przekopów próbnych w celu zlokalizowania linii kablowej 110 kV;
- 8) Rozpoczęcie prac należy zgłosić pisemnie do właściciela kabla minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac celem zaplanowania koniecznego wyłączenia linii spod napięcia;
- 9) Rozpoczęcie prac winno odbywać się po sprawdzeniu czy linia jest w stanie bez napięciowym. Kontrolę takiej winien dokonać elektryk z uprawnieniami w zakresie sieci elektroenergetycznych;
- 10) W przypadku niezastosowania się do powyższych zaleceń winę za powstałe w czasie robót uszkodzenia lub zniszczenia ponosi wykonawca robót;

STAROSTWO POWIATOWE  
W ŚLAWNIE, 76-100  
ul. Sempołowskiej 2a  
tel. 811 49 04 do 08

Z up. STAROSTY  
Irena Stępień  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

- 11) Koszty związane z czasowym wyłączeniem linii 110 kV na czas prowadzenia robót budowlanych ponosi wykonawca.

Jednocześnie podkreślamy, że każde niezgodnione ze Spółką, choćby krótkotrwałe odłączenie całości lub części FW Kanin spowoduje dla Spółki, jej wspólników i innych podmiotów pobierających korzyści z eksploatacji FW Kanin bardzo poważne szkody majątkowe (w szczególności utracone korzyści). Wobec powyższego informujemy, że wykonawca robót budowlanych lub inwestor poniosą konsekwencje wykonania robót sprzecznie z przedmiotowymi uzgodnieniami lub w sposób niezgodny z przepisami lub sztuką budowlaną a ponadto koszty (w szczególności niekonicznych lub niezgłoszonych Spółce) wyłączeń elektrowni wiatrowych FW Kanin, w tym koszty związane z brakiem produkcji obliczonym na podstawie odczytów średniej wietrzności z najbliższych położonych turbin FW Kanin z danego akresu.

W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac, do których niezbędne jest odłączenie napięcia z linii 110 kV informujemy, że będzie to możliwe wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu ze Spółką optymalnego terminu wyłączenia i zasad rozliczenia rekompensaty w zamian za produkcję utraconą podczas wyłączenia i ewentualnie inne związane z tym koszty lub szkody.

Niezwłocznie po wykonaniu i zinventaryzowaniu sieci kanalizacyjnej wymagane jest dostarczenie do Spółki dokumentacji powykonawczej realizowanej inwestycji na odcinkach zbliżeń i miejsc skrzyżowań z linią kablową 110 kV należącą do Spółki.

Sprawę ze strony Spółki prowadzi Grzegorz Borowiecki, tel. kom 695 666 516, email: [grzegorz.borowiecki@winergy.pl](mailto:grzegorz.borowiecki@winergy.pl)

Z poważaniem,

Tadeusz Robinski  
CZŁONEK ZARZĄDU

Tomer Eizenberg  
CZŁONEK ZARZĄDU  
BOARD MEMBER

STAROSTWO POWIATOWE  
W ŚLAWNIE, 76-100  
ul. Sempołowskiej 2a  
tel. 811 49 04 do 08

Z up. STAROSTY  
Irena Stępień  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. arch. Anna Sontarz-Bagińska

WZLECIECIEL

Jelenia Góra, dn.29.03.2017r.

Starostwo Powiatowe  
w Sławnie  
ul. Sempołowskiej 2a  
76-100 Sławno

NE/EW/KM/271858 /2017

STAROSTWO POWIATOWE W SŁAWNIE  
Biuro Obsługi Interesantów

dnia: 03.04.2017

WPEŁNYŁO 9790  
Podpis: ..... Nr: .....

Dotyczy: Uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pieńkowo – sprawa GN.6630.140.2017.V.

Znajdująca się na podkładzie geodezyjnym linia kablowa 30kV jest własnością TAURON Ekoenergia i łączy cztery turbiny obwodu nr 7 Farmy Wiatrowej Marszewo z pozostałymi dwiema turbinami tego obwodu i prowadzi do GPO Marszewo.

TAURON Ekoenergia sp. z o.o. uzgadnia pozytywnie przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod następującymi warunkami:

- 1) Na 14 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do prac w miejscach zbliżenia lub skrzyżowania z linią 30 kV, wykonawca ma obowiązek poinformować pisemnie TAURON Ekoenergia sp. z o.o. o zamiarze rozpoczęcia prac (14 dni kalendarzowych liczonych będzie od daty wpłynięcia informacji do Spółki), celem dozoru prowadzonych prac,
- 2) Ze względu na specyfikę miejsca tj. skrzyżowanie z drogą wojewódzką, zbliżenie do istniejącego GPO Pieńkowo, teren zabudowany, drogi, chodniki i możliwość obecności innych urządzeń nie będących własnością TAURON Ekoenergia sp. z o.o. mogą zaistnieć różnice pomiędzy stanem istniejącym, a inwentaryzacją geodezyjną, stąd szczegółową lokalizację linii kablowej należy ustalić za pomocą miejscowych odkrywek,
- 3) Ze względów wymienionych powyżej prace w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi,
- 4) W przypadku odkrycia kabli przed ich ponownym zasypaniem Wykonawca ma obowiązek zgłosić zaistniałą sytuację do TAURON Ekoenergia sp. z o.o. lub osobie wcześniej wskazanej przez Spółkę,
- 5) W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej z linią kablową 30kV należy zachować bezpieczną odległości co najmniej 1m (jeden metr) od linii kablowej,
- 6) Za uszkodzenia linii kablowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt,
- 7) Wykonawca lub inwestor ponoszą koszty wyłączeń turbin farmy wiatrowej Marszewo, w tym koszty związane z brakiem produkcji obliczonym na podstawie odczytów średniej wietrzności z najbliższej położonych turbin farmy wiatrowej Marszewo z danego okresu,

STAROSTWO POWIATOWE

W SŁAWNIE, 76-100  
ul. Sempołowskiej 2a  
tel. 810 49 04 do 08

Z up. STAROSTY  
Irena Stępa  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarkę  
Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem  
mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska

WŁAŚCICIEL



- 8) Wykonanie prac niezbędnych przy wyłączeniu turbin farmy wiatrowej Marszewo możliwe będzie po uzgodnieniu z TAURON Ekoenergia sp. z o.o. optymalnego terminu wyłączenia i zasad rozliczenia rekompensaty w zamian za produkcję utraconą podczas wyłączenia,
- 9) Prace prowadzić należy z dochowaniem należytej staranności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Po wykonaniu i zinwentaryzowaniu sieci kanalizacyjnej wymagane jest dostarczenie do TAURON Ekoenergia sp. z o.o. dokumentacji powykonawczej realizowanej inwestycji na odcinkach zbliżeń i z miejsc skrzyżowań z linią kablową 30 kV należącą do Spółki.

Z poważaniem

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.  
Dyrektor  
Departament Zarządzania Majątkiem

Zbigniew Sasin

Z up. STAROSTY

Irena Stepińska  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Montaz-Bagińska

WŁAŚCICIEL

Kopia:

1. a/a

TAURON Ekoenergia sp. z o.o.  
Ul. Obrońców Pokoju 2B  
58-500 Jelenia Góra  
tel: +48 75 75 46 800  
fax: +48 75 75 46 809

NIP: 611 250 20 75, REGON: 231194695  
Kapitał zakładowy (wplacony): 444.888.000,00 zł  
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000195546

ZALĄCZNIK NR 1

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie  
Rejon Dystrybucji w Słupsku  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
tel. 598416130, fax 598416601



UZGODNIENIE NR 169 Z DNIA 30.03.2017

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zalstniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

Technik ds. Dokumentacji Energetycznej  
Dział Dokumentacji Energetycznej

UWAGI:

Andrzej Krzaczkowski

STAROSTWO POWIATOWE

W SŁAWNIE, 76-100  
ul. Sempołowskiej 2a  
t. 81(0)45 04 do 08

Z up. STAROSTY

*Irena Stenka*  
Inspektor w Wydziale Geodezji,  
Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Nieruchomościami

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bajda

*AG*  
WŁAŚCICIEL